


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель профильной группы,
глава администрации г.Лесосибирска
Красноярского края

 (А.В. Хохлаков)

(подпись)

(фамилия и.о.)

« 20 » декабря 201 2 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № 011
для лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН)

МКДОУ Детский сад «Василёк»

полное юридическое наименование объекта

г.Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 15, телефон: 8(39145)3-19-50.

Заведующий – Костина Светлана Владимировна

почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О., должность руководителя

1. Наименование населенного пункта г. Лесосибирск

2. Вид деятельности образование

3. Форма собственности объекта муниципальная

4. Размещение объекта отдельностоящее двухэтажное здание, несущие конструкции - кирпич, материал лестниц железобетон

5. Группа перипла застройки В

6. Объем предоставляемых услуг 50 чел/день

7. Доступность услуги для категорий МГН:

по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, " - " - не обслуживаются)

Категории МГН

M1	M2	M3	M4
А	Б	Б	Б

8. Доступность элементов объекта для МГН *(отметить знаком «+» или «-»)*

№	Наименование элементов объекта	Категории МГН			
		M1	M2	M3	M4
1	Входная группа	+	-	+	-
2	Пути движения	+	-	+	-
3	Зона обслуживания	+	+	+	+
4	Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	-
5	Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-
6	Территория объекта	-	-	-	-

9. Заключение о доступности объекта для МГН *(нужное отметить знаком « X »)*

№	Степень доступности объекта	Категории МГН			
		M1	M2	M3	M4
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен	+		+	
3	Объект недоступен		-		-

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 011 от « 12 » 09 201 2 г.

Руководитель учреждения



(подпись)

(С.В. Костина)

(фамилия и.о.)


М.П.

Дата заполнения « 06 » декабря 201 2 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель профильной группы,
глава администрации
г. Лесосибирска



ПОДПИСЬ

(А.В. Хохряков)
Ф.И.О.

« ____ » ____ 201 ____ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 011
общественного знания

по его доступности для лиц с ограниченными жизнедеятельности и других маломобильных групп населения

МКДОУ Детский сад «Василёк»

(полное юридическое наименование объекта)

г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 15, телефон: 8(39145)3-19-50, Завершающий – Костина Светлана Владимировна

(полный адрес, телефон, факс, E-mail, Ф И О и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Лесосибирск

2. Вид деятельности:

образование

(государственное(муниципальное) учреждение, предприятие, административное, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, организация торговли, прочие)

3. Форма собственности объекта:

муниципальная

(федеральная, краевая, муниципальная, государственная)

4. Размещение объекта:

отдельностоящее двухэтажное здание, несущие конструкции - кирпич, материал лестниц

железобетон

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное; количество этажей в здании, используемый организацией материал, базовый материал несущих конструкций; материал

лестниц (кирпич, бетон, железобетон, дерево и др.).

5. Группа периода застройки:

В

(с 1-го до 1934 года; «В» с 1935 по 1960; «В» с 1961 по 1990; «Г» с 1991 по настоящее время)

6. Объем предоставляемых услуг:

50

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МП Н*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Высота площадки	см	-	68			
	Параметры площадки: ширина X глубина	см	≥140х200 или 150х185	145х290	М4		
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 5см		наличие	+	М2,М3,М4		
	Нескользящее покрытие		наличие	-	М2, М3,М4	установка	
	Навес		наличие	+	М3,М4		
	Волнохол		наличие	-	М3,М4	установка	
	Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие		наличие	+			
	Ширина проступей лестницы	см	от 28 до 35	30	М1, М2, М3	установка	
	Высота подьема ступеней	см	от 13 до 17	17			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	-	М2	установка	
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	-	М2	создание	
	Поручни с двух сторон		наличие	-	М3	установка	
	- на высоте	см	90	-	М2, М3	установка	
	- горизонтальные завершения поручни вверх, вниз с несдвигирующим окончанием	см	≥30	-	М2, М3		
	Пандус наружный						
	Ширина марша	см	наличие	-	М4	установка	
	Уклон	%	≤8	-	М4		
	Высота отлогого подьема	см	≤80	-	М4		
	Разворотные площадки:						
	-вниз	см	≥150х150	-			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	≥150х150	-			
	Поручни с двух сторон:		наличие	-	М3,М4		

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормативы	Фактические величина	Для категории и МПН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	≥200	150	М4		
	Разворотные площадки	см	≥150х150	-	М4	создание	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):				М1, М2, М3, М4	создание	
	- для лиц с нарушениями О/ДА (О): глубина 120 см	с.д.	≥1 на этаж	-	М3		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	с.д.	≥1 на этаж	-	М4		
	Выступы в зоне движения	см	≤ 10	-	М2		
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)						
	Высота подъема	м	наличие	-			
	Уклон марша	Н/Л	≤1/2	-	М3		
	Рельефная (тактильная) полоса перел маршем вверх и вниз (ширина)	см	60	-	М2	установка	
	Жесткая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	-	М2	создание	
	Поручни с двух сторон:		наличие	-	М2, М3	установка	
	- на высоте	см	90	-	М2, М3		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	см	30	-	М2, М3	установка	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)						
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги						
	Кабина:		наличие	-			
	- габариты (глубина Х ширина)	см	≥150х110	-	М4		
	- ширина дверного проема	см	≥80*	-	М4		
	- поручни		наличие	-	М3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	-	М2		
	Знак доступности		наличие	-	М2, М4		
	Пандус внутренний к лестнице №1						
	Ширина марша	см	100	-	М4		

Уклон	H/L	≤1/8	-	M4		
Разворотные площадки винту, вверх.	см	≥150х150	-	K		
Поручни с двух сторон		наличие	-	M3, M4		
- на высоте	см	70	-	M4		
- на высоте	см	90	-	M3		
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не прямизующим окончанием	см	30	-	M2, M4		
Пандус переносной		наличие	-	M4	установка	
Подъемник для инвалидов		наличие	-			
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), проектор (Т)		наличие	-	M3, M4		

*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

** При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс/м, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормативы	Фактическая величина	Для категории и МПТН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.		-			
	Высота рабочей поверхности	см	80-110	-	М4		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150	-	М4		
	<i>Вклады при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Обслуживание в кабине №	ед.		7			
	Ширина проема двери в свету:	см	≥90	≥90	М3, М4		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	≥120	≥120	М3		
	Зона для кресла-коляски	см	≥150x150	≥150x150	М4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	80	М3, М4		
	<i>Вклады при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.		-			
	Ширина полосы движения	см	≥120	-	М3, М4		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110	-	М4		
	<i>Вклады при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина или индивидуального обслуживания №	ед.		-			
	Ширина х глубина	см	≥160x180	-	М4		
	Место для сидения		наличие	-	М3		
	Крючки для одежды (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	-	М3		
	<i>Вклады при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		-	М3, М4		
	Доля мест для колясочников	%	≥2	-	М4		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	≥120	-	М4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подкреплением слухового аппарата)	шт.	≥1	-	М1		
	<i>Вклады при необходимости описания нескольких залов</i>						

4. САНИТАРНО-РЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормативы	Фактическая величина	Для категории и МПТ*	Мероприятия по адаптации: установка, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	Знак доступности помещения		наличие		М3, М4		
	Ширина дверного проема		≥90				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, опускаемая ногой или тростью (ширина)	см	30		М2		
	Количество кабины	ед.	≥1		М3, М4		
	- ширина дверного проема	см	≥90		М4		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	≥180x165		М4		
	- опорные поручни		наличие		М3, М4		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	см	≥80x120		М4		
	- крепления для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		М3		
	Знак доступности кабины		наличие		М3, М4		
	Раковина с опорным поручнем		наличие		М3, М4		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	≥130x85		М4		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85		М3, М4		
	- высота сиденья унитаза	см	44-46				
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, опускаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30		М2		
	Всегда ли при необходимости отсыпания нескольких туалетных комков						

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормативы	Фактическая величина	Для категории и МПН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие		M2		
	Надписи:		наличие		M1, M2		
	Размещение на высоте	см	≥ 150 и ≤ 450		M1, M2, M4		
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$		M2		
	Освещенность		наличие		M2		
	Указатели, пиктограммы		наличие		M2		
	Размещение на высоте	см	≤ 200				
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$				
	Освещенность		наличие		M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие		M2		
	-высота размещения	см	$\Phi \geq 10$		M2		
	-маркировка кнопочного приема со стороны ручки		наличие		M2		
	-на кнопках управления лифта		наличие		M2		
	-на поручнях лестниц		наличие		M2		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений		наличие				
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт.	наличие		M1		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	наличие		M1, M2		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	шт.	наличие		M4		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие		M2		
	Звуковой маяк у входа (упавник с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *						
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие				
	Многоабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие		M1, M2, M3, M4		

* только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормативы в	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию и пути движения						
	Высота бортового камня в местах пересечения проезжей части с проезжей частью переезда высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения	см	≤2,5				
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	см	≥5				
	Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах		наличие				
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа		наличие				
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		наличие				
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	≥120		М4		
	Знак доступности учреждения		наличие		М2, М3, М4		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	≤50		М3, М4		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	≥5 (не менее 1 места)		М3, М4		
	Размер места со специальным знаком	см	350х500		М4		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	≥180		М3, М4		

- указатели направления движения		наличие	M1, M3, M4	
- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	M2	
- места отдыха: через 200 м		наличие	M3	
Открытая лестница:				
- высота подьема	м			
- поручни на высоте	см	90	M3	
- рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	M2	
Пандус *	%	≤10	M3, M4	
- высота подьема				
- угол	1/1	от 1/20 до 1/12	M3, M4	
- поручни с двух сторон				
- на высоте	см	70	M4	
- на высоте	см	90	M3	
Бордюрный пандус				
- максимальная длина	см	≤200		
- ширина	см	≥100		
- тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию		наличие		

* Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

7. ВЫВОДЫ

На момент обследования в здании проходил капитальный ремонт, при котором все необходимые мероприятия для доступа в здание были приняты.