

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель профильной группы,
глава администрации г. Лесосибирска
Красноярского края

А.В. Хохряков (подпись) (фамилия и и.о.)
« 21 » декабря 2012 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № 074 для лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН)

МКДОУ «Детский сад №40 «Калинка»

полное юридическое наименование объекта

г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, 6, : 8 (39145)3-24-41, E-mail: Kalinka40@krasmail.ru.

Заведующий – Минкевич Лариса Владимировна

почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О., должность руководителя

- Наименование населенного пункта г. Лесосибирск
- Вид деятельности образование
- Форма собственности объекта муниципальная
- Размещение объекта отдельностоящее, двухэтажное здание, несущие конструкции - железобетон, материал лестниц - железобетон
- Группа периода застройки В
- Объем предоставляемых услуг 136 чел/день
- Доступность услуг для категорий МГН:
по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, " - " - не обслуживаются)

Категории МГН

М1	М2	М3	М4
А	Б	Б	Б

8. Доступность элементов объекта для МГН (отметить знаком «+» или «-»)

№	Наименование элементов объекта	Категории МГН			
		М1	М2	М3	М4
1	Входная группа	+	-	+	-
2	Пути движения	+	-	+	-
3	Зона обслуживания	+	+	+	-
4	Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	-
5	Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-
6	Территория объекта	-	-	-	-

9. Заключение о доступности объекта для МГН (нужное отметить знаком «X»)

№	Степень доступности объекта	Категории МГН			
		М1	М2	М3	М4
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен				
3	Объект недоступен				

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 074 от « 13 » 09 2012 г.

Руководитель учреждения

Минкевич
подпись

Л.В. Минкевич
фамилия и.о.

М.П.

Дата заполнения « 06 » декабря 2012 г.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

И. Д. Есеевич

Г. Десодинска
Алек

(А.В. Хохряков)

NOTES

Φ₁Φ₂

« 13 » сентябрь 2012 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 074
общественного здания

по его доступности для лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения

МІКРО-Деребий с/г №40 «Камірка»

1. Иосифович, В. Комсомолец. 6. Тел.: 8 (39145)3-24-41. E-mail: klinka40@krsnail.ru.

Заче, Юрковичі, Наукевич, Ярус, Брауншвейг

(подробный ответ, маршрут, фото E-mail: CP.HO) и другие вопросы публикуются)

1. Назначение населенного пункта: г. Железнодорож

ООПЗСОБАННЕ

[illegible]

3. Форма собственности объекта;

MEMBERSHIP LIST

Копия, полученная из оригинала, не является оригиналом

[illegible]

5
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

с 1934 года до 1935 и 1960, «В» с 1961 по 1990, «Г» с 1991 по настоящее время)

6. Объем предстоящих работ:

361

THE UNIVERSITY OF ALABAMA IN SYSTEMS

1. ВХОДНАЯ ГРУППА для доступа в зону охраны (судно)

№, наименование по плану	Назначение элементов объекта	Единица измерения	Норматив	Фактическое значение	Для категории МПН*	Мероприятия по созданию, установке, ремонту, изменению, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Крыльцо / входная группа							
	Высота площадки	см	-	120			
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	≥ 140х200 или 150х185	210х300	М4		
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 5см		наличие	+	М2,М3,М4		
	Нескользящее покрытие		наличие	-	М2, М3,М4	установка	
	Павес		наличие	+	М3,М4		
	Водоотвод		наличие	-	М3,М4	установка	
	Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие		наличие	+	М1,М2, М3		
	Ширина проступей, лестницы	см	от 28 до 35	30			
	Высота проступей, ступеней	см	от 13 до 17	15			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	-	М2	установка	
	Жесткая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	-	М2	создание	
	Поручни с двух сторон		наличие	+	М3		
	- на высоте	см	90	90	М2, М3		
	-оризонтальные крепления поручни вверх, вниз с несъемными концами	см	≥30	-	М2, М3	установка	
	Пандус наружный						
	Ширина марша	см	наличие	-	М4	установка	
	Уклон	%	≤8	-	М4		
	Высота одного пролета	см	<80	-	М4		
	Разворотные площадки:						
	-вниз	см	≥150х150	-			
	-вверх	см	≥150х150	-			
	Поручни (отражение) при высоте пандуса более 80 см)	см	наличие	-	М3,М4	установка	

1	2	3	4	5	6	7	8
- на высоте		см	70	-	M1		
- на высоте		см	90	-	M3		
- вертикальные закрывания вверх и вниз с непрямизированным отгибом		см	≥30	-	M3, M4		
Искосное открытие			наличие	-	M3, M4		
Наружный поперечник вертикальных (В), наклонный (Н)			наличие	-	M3, M4		
Габарит				+			
Габариты: глубина X ширина			≥180x135 или 150x200	160x115	M1		
Длина раскатывания (Р), автоматические раздвижные (А)				Р	M1		
- ширина проезда в свету		см	≥120	90	M4	расход, ручная	
- высота порога наружного, внутреннего		см	≤1,3	3	M4	камера	
Информационная эмблема (тактильная схема движения) при входе в здание			наличие	-	M2	установка	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для лестниц в зонах оказания услуги)

№№ по плану БТИ	наименование элементов объекта	Единица измерения	Порядок	Фактическое значение	Для категори и МПН*	Мероприятия по устранению недостатков, ремонту, замене, реконструкции	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Коридоры/холлы							
	Планировка коридора или перехода в другое здание	см	≥ 200	150	М4		
	Развернутое пространство	см	≥ 150х150	-	М4		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):						
	- для лиц с нарушениями О/ДА (О): глубина 120 см	ст.	наличие ≥ 1 на этаж	+	М3		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	ст.	наличие ≥ 1 на этаж	≥ 1	М4		
	Высота в зоне движения	см	< 10	-	М2		
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)						
	Высота подъема	м	наличие	-			
	Уклон марша	П/1	< 1/2	-	М5		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60	-	М2		
	Жесткая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	-	М2		
	Поручни с двух сторон		наличие	+	М2, М3		
	- на высоте	см	90	-	М2, М3		
	- ориентационные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	см	30	-	М2, М3		
	Лестница №2 (близость при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)						
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	-			
	Кабинка:						
	- табареты (глубина X ширина)	см	≥ 150х110	-	М4		
	- ширина дверного проема	см	≥ 80*	-	М4		
	- поручни		наличие	-	М3		
	Система и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	-	М2		
	Знак доступности		наличие	-	М2, М4		
	Пандус внутренний к лестнице №1		наличие	-			
	Ширина марша	см	100	-	М4		

Уклон	1:1	< 1/8	-	M1		
Развернутое плечо катящегося вверху	см	≥ 150х150	-	K		
Поручни с двух сторон		наличие	-	M3, M4		
- на высоте	см	70	-	M4		
- на высоте	см	90	-	M2		
- горизонтальные закрывания вверху и внизу с не травмирующим окончанием	см	30	-	M2, M4		
Пантус перекосной		наличие	-	M4	установка	
Подъемник для инвалидов		наличие	-			
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), трассатор (Т)		наличие	-	M3, M4		

* Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять плиты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

** При переплете высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при переплете высот более 3,0 м следует размещать лифтами, подъемниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

3. ЗОНА ОБЪЯВЛЕНИЯ УСЛУГ (в зависимости от сферы деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Параметры	Фактическая величина	Для категории и МПН*	Нормативная величина по законодательству, установленная в регионе, федеральными органами	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно прилавка №	с/л	-	-	-	-	
	Высота рабочей поверхности	см	80-110	-	МН		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150	-	МН		
	<i>Вспомогательная зона обслуживания нескольких окон прилавка</i>						
	Обслуживание в кабине №	с/л	-	1	МЗ, МН		
	Ширина проема двери в свету	см	≥90	≥90	МЗ, МН		
	Габариты зоны обслуживания - глубина	см	≥120	≥120	МЗ		
	Зона для кресла-колонки	см	≥150x150	-	МН	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	70	МЗ, МН		
	<i>Вспомогательная зона обслуживания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	с/л	-	-	-		
	Ширина дорожки движения	см	≥120	-	МЗ, МН		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110	-	МН		
	<i>Вспомогательная зона обслуживания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина пассажирского обслуживания №	с/л	-	-	-		
	Ширина кабины	см	≥160x180	-	МН		
	Место для сидения		наличие	-	МЗ		
	Крючки для одежды (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	-	МЗ		
	<i>Вспомогательная зона обслуживания нескольких кабинетов</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	с/л	-	-	МЗ, МН		
	Зона мест для посетителей	%	≥2	-	МН		
	Ширина прохода к месту для посетителей	см	≥120	-	МН		
	Зона мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подлокотниками)	шт.	≥1	-	МН		
	<i>Вспомогательная зона обслуживания нескольких залов</i>						

The figure consists of 20 small diagrams arranged vertically, each representing a different stage of embryonic development. The stages are as follows:

1. Fertilized egg (zygote)
2. Two-cell embryo
3. Four-cell embryo
4. Morula (solid ball of cells)
5. Early blastocyst (fluid-filled cavity forming)
6. Blastocyst
7. Hatched blastocyst (inner cell mass visible)
8. Early gastrula
9. Gastrula
10. Early neurula
11. Neurula
12. Early somite stage
13. Somite stage
14. Somite stage
15. Somite stage
16. Somite stage
17. Somite stage
18. Somite stage
19. Somite stage
20. Somite stage

№№ пунктов справки по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Нормативы	Фактическое значение	Для категории и МП*	Мероприятия по устранению уставовки, скопления, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Самуэл		наличие				
	Знак доступности помещений		наличие		МЗ.М4		
	Ширина дверного проема		90				
	Паспарты направи. якорей по оси к унитазу, опущенная ногой или простено (ширина)	см	30		М2		
	Количество кабин	ед.	1		МЗ.М4		
	- ширина дверного проема	см	90		М4		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	180x165		М4		
	- опорные поручни		наличие		МЗ.М4		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	см	80x120		М4		
	- крючки для одежды (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		МЗ		
	Знак доступности кабин		наличие		МЗ.М4		
	Раковина с опорным поручнем		наличие		МЗ.М4		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	130x85		М4		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85		МЗ.М4		
	- высота сиденья унитаза	см	44-46				
	Габаритная направляющая полосы к писсуару, опущенная ногой или простено (для мужского туалета)	см	30		М2		
	Всика при нежидательности опущеня нежидательных туалетных кабин						

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ на объекте

№ по появлению объекта	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Норматив и	Функциональ- ность	Для какой и МП*	Мероприятия по эксплуатации, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги						
	Надписи:		или иное		M2		
			или иное		M1, M2		
	Размещение на высоте	см	> 150		M1, M2, M4		
	Высота прописных букв	см	n < 450		M2		
	Освещенность		> 7,5		M2		
	Указатели, пиктограммы		или иное		M2		
	Размещение на высоте	см	или иное		M2		
	Высота прописных букв	см	< 200				
	Освещенность		> 7,5		M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по брайлю		или иное		M2		
	-высота размещения	см	60-110		M2		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		или иное		M2		
	-на кнопках управления лифта		или иное		M2		
	-на поручнях лестниц		или иное		M2		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений		или иное				
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт.	или иное		M1		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенным тактильным клавшами	шт.	или иное		M1, M2		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	шт.	или иное		M4		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	или иное		M2		
	Звуковой маяк у входа (лифтов, радиотелефонной) с зоной слышимости до 5 м *						
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	или иное				
	Многофункциональные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	или иное		M1, M2, M3, M4		

* только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ пометен ний по плану Б.П.П.	Наименование элементов объекта	Едини цы изме рени я	Норматив ы	Фактиче ская величина	Для категори и МПН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Вход на территорию и пути движения							
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью, высота бордюров, бортовых камней вдоль эстакадных ступеней и охранных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	≤2,5				
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	см	≥5				
	Защитные ограждения на съездах транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах		наличие				
	Лактильные средства, выводящие предупреждающую функцию на покрытие пешеходных путей до объекта информации, начала охранных участков, изменения направления движения, входа		наличие				
	Звуковые приставки к светофорам на перекрестках охранных перекрестках		наличие				
	- ширина прохода, канитки, прехва в опражении	см	≥120		М4		
	Знак доступности учреждения		наличие		М2, М3, М4		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	≤50		М3, М4		
	Длина машино-мест для инвалидов	%	≥5 (не менее 1 места)		М3, М4		
	Размер места со специально выделенным	см	350x500		М4		
	Путь к главному (спецнаправленному) входу в здание						
	- ширина полосы движения	см	≥180		М3, М4		
	- указатели направления движения		наличие	-	М1, М3, М4	установка	

- декоративное ограждение, выделенное табличкой									
функцию									
- места отдыха через 200 м									
Открытый кустник:									
1	2	3	4	5	6	7	8		
- высота посадки	м								
- поручни на высоте	см	90			M3				
- рельефная тактильная полоса через 1 метр вверх и вниз	см	80			M2				
(ширина)	%	<10			M3, M4				
Панель *									
- высота посадки									
- угол	НН	от 1/20 до 1/12			M3, M4				
- поручни с двух сторон									
- на высоте	см	70			M4				
- на высоте	см	90			M3				
Бортовой пандус									
- максимальная длина	см	<200							
- ширина	см	>100							
- тактильными указателями, выделенными									
- предупредительную функцию									

* Бортовые пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

7. ВЫВОДЫ

С целью обеспечить доступность входной группы для инвалидов категории М2, перед маршем вверх и вниз наружную лестницу необходимо оснастить рельефной (тактильной) полосой, окрасить первую и последнюю ступени жёлтой контрастной краской. При входе в здание изменить дверной порог высотой не более 1,3 см. Разместить информационные мнемосхемы (тактильные схемы движения). Установить налде с отражением по обе стороны.

В проёмах здания перед маршем вверх и вниз лестницы подвесом установить рельефную (тактильную) полосу, окрасить крайние ступени жёлтой контрастной краской. Установить поручни с двух сторон с горизонтальным завершением вверх и вниз с незравняющим окончанием.

На территории объекта по пути движения в местах пересечения тротуара с проезжей частью установить рамки для инвалидов колясок.

Figure 1

opening

File 411015

1946-1947

11-11-11

«б» 2012

09 2012

* Приписываемые категории лиц с ограниченными жизнедеятельности (МПД: М1 – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха; М2 – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старости организма (инвалиды по старости); инвалиды на работе; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся бегой; Простые люди с психическими отклонениями; М3 – инвалиды, использующие при движении вспомогательные опоры (коляски, палки); М4 – инвалиды, передвижающиеся на колясках-колясках, приводимых в движение вручную.